

安美謙德環保股份有限公司

檢測數據告知明細表

委託單位 靜宜大學		專案編號： GE112DW07059		
		日期： 2023-06-27		
		規定標準	檢測項目	最大限值
			總菌落數	-
			大腸桿菌群	6 CFU/100mL
編號	採樣地點 數據單位	總菌落數	大腸桿菌群	備註
		CFU/mL	CFU/100mL	
1	善牧M081		<1	
2	善牧M0721		<1	
3	善牧M0722		<1	
4	善牧M071		<1	
5	善牧M062		<1	
6	善牧M061		<1	
7	善牧M052		<1	
8	善牧M051		<1	
9	善牧M042		<1	
10	善牧M041		<1	
11	善牧M032		<1	
12	善牧M031		<1	
13	善牧M0221		<1	
14	善牧M0222		<1	
15	善牧M021		<1	



安美謙德環保股份有限公司

檢測數據告知明細表

委託單位 靜宜大學		專案編號： GE112DW07059			
		日期： 2023-06-27			
		規定標準	檢測項目	最大限值	
			總菌落數	-	
			大腸桿菌群	6 CFU/100mL	
編號	採樣地點	數據單位	總菌落數	大腸桿菌群	備註
			CFU/mL	CFU/100mL	
16	善牧M011			<1	
17	善牧S0B1			<1	
18	善牧M012			<1	
19	善牧M083			<1	
20	善牧M073			<1	
21	善牧M063			<1	
22	善牧M053			<1	
23	善牧M04C			<1	
24	善牧M033			<1	
25	善牧M023			<1	
26	善牧M013			<1	
27	至善ES1			<1	
28	至善ES32			<1	
29	至善ES31			<1	
30	至善ESB1			<1	



安美謙德環保股份有限公司

檢測數據告知明細表

委託單位 靜宜大學		專案編號： GE112DW07059		
		日期： 2023-06-27		
		規定標準	檢測項目	最大限值
			總菌落數	-
			大腸桿菌群	6 CFU/100mL
編號	採樣地點	總菌落數 CFU/mL	大腸桿菌群 CFU/100mL	備註
	數據單位			
31	至善ES43		<1	
32	至善ES41		<1	
	以下空白			



安美謙德環保股份有限公司

檢測數據告知明細表

委託單位 靜宜大學		專案編號： GE112DW03417		
		日期： 2023-03-23		
		規定標準	檢測項目	最大限值
			總菌落數	-
			大腸桿菌群	6 CFU/100mL
編號	採樣地點	總菌落數	大腸桿菌群	備註
		CFU/mL	CFU/100mL	
1	伯鐸1F SP12		<1	
2	伯鐸4F SP42		<1	
3	伯鐸3F SP32		<1	
4	伯鐸2F SP22		<1	
5	伯鐸4F SP41		<1	
6	伯鐸3F SP31		<1	
7	伯鐸2F SP21		<1	
8	伯鐸1F SP11		<1	
9	方濟4F SF7		<1	
10	方濟3F SF6		<1	
11	方濟2F SF4		<1	
12	方濟1F SF3		<1	
13	方濟B1F SP1		<1	
14	主顧樓8F PH20		<1	
15	主顧樓7F PH18		<1	



安美謙德環保股份有限公司

檢測數據告知明細表

委託單位 靜宜大學		專案編號： GE112DW03417			
		日期： 2023-03-23			
		規定標準	檢測項目	最大限值	
			總菌落數	100 CFU/mL	
			大腸桿菌群	6 CFU/100mL	
編號	採樣地點	數據單位	總菌落數	大腸桿菌群	備註
			CFU/mL	CFU/100mL	
16	主顧樓6F PH16			<1	
17	主顧樓5F PH14			<1	
18	主顧樓4F PH12			<1	
19	主顧樓3F PH10			<1	
20	主顧樓3F PH9			<1	
21	主顧樓2F PH5			<1	
22	主顧樓2F PH6			<1	
23	主顧樓1F PH2			<1	
24	主顧樓1F PH3			<1	
25	主顧樓3F PH7			<1	
26	主顧樓3F PH8			<1	
27	主顧樓2F PH4			<1	
28	主顧樓7F PH17			<1	
29	主顧樓6F PH15			<1	
30	主顧樓5F PH13			<1	



安美謙德環保股份有限公司

檢測數據告知明細表

委託單位 靜宜大學		專案編號： GE112DW03417		
		日 期： 2023-03-23		
		規定標準	檢測項目	最大限值
			總菌落數	100 CFU/mL
	大腸桿菌群	6 CFU/100mL		
編號	採樣地點	總菌落數 CFU/mL	大腸桿菌群 CFU/100mL	備 註
	數據單位			
31	主顧樓8F PH19		<1	
32	主顧樓4F PH11		<1	
	以下空白			

